Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655150, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Мира, д.15, литера Ааа1 а2
телефон (факс): (390-31) 2-33-62

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ CHE0001002 от 22 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)*

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы): *Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"*

Дата и время отбора пробы: *19.03.2019 12:50:00*

Дата и время доставки пробы: *19.03.2019 17:00:00*

Цель исследования: *Выполнение программы производственного контроля*

Заявитель: *МБУ ЖКХ "Чарки", ИНН:1910011052, РХ, Усть-Абаканский район, аал Чарков, ул.Лазо,1*

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: *МБУ ЖКХ "Чарки", ИНН:1910011052, РХ, Усть-Абаканский район, аал Чарков, ул.Лазо,1*

Объект,где производился отбор пробы(образца): *Водоразборная колонка по ул.Ленина,12, РХ, Усть-Абаканский район, аал Чарков*

Программа ИЛЦ: №32-ABF-ИЛЦ от 09.01.2019 Акт отбора: №1861-ABF-ИЛЦ-АО от 19.03.2019

Код пробы (образца): CHE0001002-19-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: - Кол-во образ. (ед.изм.): *1,5 (л)*

Тара, упаковка: *стерильная стеклопосуда, ПЭТбутылка (опечатано пломбировочной лентой)*

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: *L14-9386248, пломба не нарушена.*

Доставлено (Ф. И. О., должность): *Неделькина Н.П., специалист по отбору проб и образцов*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014;*

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: *Автотранспорт, термоконтейнер с охлажд.вкладышами, внутри контейнера t +6 град.С*

Доп. сведения:

Лицо ответственное за оформление протокола: подпись *Кулагашева Э.И.* Ф.И.О

Зам.руководителя ИЛЦ структурного подразделения №2: подпись *Ахпашева В.О.* Ф.И.О

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66, тел.(факс): (390-2) 22-65-00, e-mail: ses@khakasnet.ru

Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №RA.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

_____ Курганов В.Е.

"26" 03 2019 г.

Регистрационный № 2840-АБ-ЭЗ *25 марта 2019 г.*

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных исследований

К протоколу лабораторных исследований № **CHE0001002 от 22 марта 2019 г.**

1. Заявитель:

МБУ ЖКХ "Чарки", ИНН/КПП: 1910011052/, РХ, Усть-Абаканский район, аал Чарков, ул.Лазо,1

2. Наименование объекта (фактический адрес):

Водоразборная колонка по ул.Ленина,12, РХ, Усть-Абаканский район, аал Чарков

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание №205-ABF-ОИ от 01.02.2019 г.

4. Наименование пробы (образца): **вода питьевая, распределительная сеть**

5. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	не более 2,0	0	балл
2	запах при 60 град.С	не более 2,0	0	балл
3	мутность	не более 2,6	менее 1,0	ЕМФ
4	привкус	не более 2,0	0	балл
5	цветность	не более 20	менее 1,0	град. (Cr-Co)

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии	не допускается в 100	не обнаружены в 100	мл
2	Общее микробное число	не более 50	менее 1	КОЕ/мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не допускается в 100	не обнаружены в 100	мл

Проба холодной воды из распределительной сети по исследованным показателям соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» раздел III, п. 3.3 (таблица 1), п. 3.5 (таблица 4).

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ, предупреждён.

Врач по общей гигиене _____ *Попова А.И.*
подпись Ф.И.О

Технический руководитель ОИ _____ *Озерова А.Е.*
подпись Ф.И.О

Код пробы (образца): CHE0001002-19-005

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при 60 град.С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	менее 1,0	град. (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводил:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач по сан.гиг.лаб. исслед.	Збинец Г.А.	

Дата начала исследования пробы: 19.03.2019 17:10:00 Дата окончания исследования пробы: 21.03.2019 16:00:00

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100	мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводил:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог	Литвинова А.А.	

Дата начала исследования пробы: 19.03.2019 17:30:00 Дата окончания исследования пробы: 20.03.2019 17:30:00

Результаты зарегистрированы:
Микробиологическая лаб.: Ф 03-АВF-03-169-01-2018:442; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-АВF-02-195-01-2014:229;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в г.Черногорске".